

平成30年度

水質検査結果（給水栓）

平成31年3月22日現在

No.	播磨苑公園	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		日	23	8	5	3	7	12	2	6	4	8	5	5	
基準項目		基準値													
1	一般細菌	100個/m以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	鉛及びその化合物	0.003mg / l以下						<0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg / l以下						<0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg / l以下						<0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg / l以下						<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg / l以下						<0.001							
8	六価クロム化合物	0.05mg / l以下						<0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg / l以下						<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg / l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg / l以下						0.6							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg / l以下						0.09							
13	砒素及びその化合物	1.0mg / l以下						0.02							
14	四塩化炭素	0.002mg / l以下						<0.0002							
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg / l以下						<0.005							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg / l以下						<0.004							
17	ジクロロメタン	0.02mg / l以下						<0.002							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg / l以下						<0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg / l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
20	ベンゼン	0.01mg / l以下						<0.001							
21	塩素酸	0.6mg / l以下			<0.06			0.18			<0.06			<0.06	
22	クロロ酢酸	0.02mg / l以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
23	クロロホルム	0.06mg / l以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg / l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg / l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
26	臭素酸	0.01mg / l以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg / l以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg / l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03mg / l以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	
30	ブromホルム	0.09mg / l以下			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009	
31	ホルムアルデヒド*	0.08mg / l以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1mg / l以下						<0.01							
33	アモニウム及びその化合物	0.2mg / l以下						<0.02							
34	鉄及びその化合物	0.3mg / l以下						<0.01							
35	銅及びその化合物	1mg / l以下						0.01							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg / l以下						17							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg / l以下						<0.005							
38	塩化物イオン	200mg / l以下	16	15	15	15	14	15	15	15	14	15	15	15	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg / l以下						34							
40	蒸発残留物	500mg / l以下			150			140			130			140	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg / l以下						<0.02							
42	ジェオキシン	0.00001mg / l以下						<0.000001							
43	2-メチルイソプロパノール	0.00001mg / l以下						<0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg / l以下						<0.005							
45	フェノール類	0.005mg / l以下						<0.0005							
46	有機物（全有機炭素(TOC)）	3mg / l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47	PH値	5.8～8.6	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
	水温		19.2	19.8	23.2	25.3	29.4	26.4	23.7	20.9	17.8	12.9	12.1	13.3	
	残留塩素		0.32	0.42	0.38	0.34	0.41	0.39	0.52	0.38	0.35	0.37	0.33	0.33	