

令和4年度

水質検査結果（給水栓）

令和5年3月30日現在

No.	宮西公園 基準項目	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		日	21	24	21	19	16	21	18	15	13	24	14	14
		基準値												
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg / ℓ以下						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg / ℓ以下						<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg / ℓ以下						<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg / ℓ以下						<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg / ℓ以下						<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg / ℓ以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg / ℓ以下						<0.004						
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg / ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg / ℓ以下						0.5						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg / ℓ以下						0.08						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg / ℓ以下						0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg / ℓ以下						<0.0002						
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg / ℓ以下						<0.005						
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg / ℓ以下						<0.004						
17	ジクロロメタン	0.02mg / ℓ以下						<0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg / ℓ以下						<0.001						
19	トリクロロエチレン	0.01mg / ℓ以下						<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg / ℓ以下						<0.001						
21	塩素酸	0.6mg / ℓ以下			0.08			0.11			<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg / ℓ以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	クロロホルム	0.06mg / ℓ以下			<0.001			0.002			<0.001			<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg / ℓ以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg / ℓ以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01mg / ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg / ℓ以下			<0.001			0.004			<0.001			<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03mg / ℓ以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg / ℓ以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
30	ブromoホルム	0.09mg / ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08mg / ℓ以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg / ℓ以下						<0.01						
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg / ℓ以下						0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg / ℓ以下						<0.03						
35	銅及びその化合物	1mg / ℓ以下						<0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg / ℓ以下						18						
37	マグネシウム及びその化合物	0.05mg / ℓ以下						<0.005						
38	塩化物イオン	200mg / ℓ以下	15	16	15	15	16	15	15	15	15	15	16	15
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg / ℓ以下						37						
40	蒸発残留物	500mg / ℓ以下			130			130			130			140
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg / ℓ以下						<0.02						
42	ジエオキシ	0.00001mg / ℓ以下						<0.00001						
43	2-メチルイソブチルアルコール	0.00001mg / ℓ以下						<0.00001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg / ℓ以下						<0.005						
45	フェノール類	0.005mg / ℓ以下						<0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)）	3mg / ℓ以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	P H値	5.8～8.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温		18.3	20.5	22.3	26.5	28.8	26.0	23.5	20.5	17.3	13.5	14.1	15.1
	残留塩素		0.3	0.25	0.25	0.20	0.30	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25