令和6年度　　水質検査結果（給水栓）

令和6年6月30日現在

No.	土山駅南ガーデンプラザ	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		日	23	22	18									
	基　準　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg／ℓ以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／ℓ以下												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg／ℓ以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg／ℓ以下												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg／ℓ以下												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg／ℓ以下			<0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg／ℓ以下												
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg／ℓ以下			<0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／ℓ以下												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg／ℓ以下												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg／ℓ以下												
14	四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg／ℓ以下												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg／ℓ以下												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg／ℓ以下												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg／ℓ以下												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg／ℓ以下												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg／ℓ以下												
21	塩素酸	0.6mg／ℓ以下			0.08									
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg／ℓ以下			<0.002									
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg／ℓ以下			0.001									
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg／ℓ以下			<0.003									
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg／ℓ以下			0.001									
26	臭素酸	0.01mg／ℓ以下			<0.001									
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg／ℓ以下			0.002									
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg／ℓ以下			<0.003									
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg／ℓ以下			<0.001									
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg／ℓ以下			<0.001									
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg／ℓ以下			<0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1mg／ℓ以下												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg／ℓ以下												
34	鉄及びその化合物	0.3mg／ℓ以下												
35	銅及びその化合物	1mg／ℓ以下												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg／ℓ以下												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg／ℓ以下												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg／ℓ以下	15	15	15									
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg／ℓ以下												
40	蒸発残留物	500mg／ℓ以下			120									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg／ℓ以下												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg／ℓ以下												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg／ℓ以下												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg／ℓ以下												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg／ℓ以下												
46	有機物（全有機炭素(TOC)）	3mg／ℓ以下	<0.3	<0.3	<0.3									
47	ＰＨ値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.7									
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									
	水温		19.5	19.5	23.8									
	残留塩素		0.30	0.35	0.35									