令和7年度　　水質検査結果（給水栓）

令和8年3月17日現在

No.	宮西公園	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		日	22	20	17	22	19	24	21	18	16	20	17	3
	基　準　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg／ℓ以下						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg／ℓ以下						<0.00005						
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg／ℓ以下						<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg／ℓ以下						<0.001						
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg／ℓ以下						<0.001						
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg／ℓ以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg／ℓ以下						<0.004						
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg／ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg／ℓ以下						0.4						
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg／ℓ以下						<0.08						
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg／ℓ以下						0.02						
14	四塩化炭素	0.002mg／ℓ以下						<0.0002						
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg／ℓ以下						<0.005						
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg／ℓ以下						<0.004						
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg／ℓ以下						<0.002						
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg／ℓ以下						<0.001						
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg／ℓ以下						<0.001						
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg／ℓ以下						<0.001						
21	塩素酸	0.6mg／ℓ以下			0.06			0.1			<0.06			<0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg／ℓ以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg／ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg／ℓ以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg／ℓ以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
26	臭素酸	0.01mg／ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg／ℓ以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg／ℓ以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg／ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg／ℓ以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg／ℓ以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1mg／ℓ以下						<0.01						
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg／ℓ以下						<0.01						
34	鉄及びその化合物	0.3mg／ℓ以下						<0.03						
35	銅及びその化合物	1mg／ℓ以下						<0.01						
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg／ℓ以下						19						
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg／ℓ以下						<0.005						
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg／ℓ以下	15	15	15	15	14	14	15	15	15	15	15	15
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg／ℓ以下						35						
40	蒸発残留物	500mg／ℓ以下			130			120			130			110
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg／ℓ以下						<0.02						
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg／ℓ以下						<0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg／ℓ以下						<0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg／ℓ以下						<0.005						
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg／ℓ以下						<0.0005						
46	有機物（全有機炭素(TOC)）	3mg／ℓ以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	ＰＨ値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	水温		18.5	21.7	22.5	27.3	29.2	27.9	24.2	19.6	16.1	13.8	13.8	14.3
	残留塩素		0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.15	0.25	0.20