令和8年度　　水質検査結果（給水栓）

令和8年4月30日現在

No.	宮西公園	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		日	21											
	基　準　項　目	基　準　値												
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	－											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－											
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－											
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	－											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－											
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	－											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－											
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－											
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－											
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	－											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	－											
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－											
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－											
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	－											
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	－											
22	塩素酸	0.6mg/L以下	－											
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－											
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－											
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－											
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－											
27	臭素酸	0.01mg/L以下	－											
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－											
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－											
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－											
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－											
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－											
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	－											
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－											
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－											
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	－											
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	－											
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	16											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	－											
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－											
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	－											
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	－											
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	－											
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	－											
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	－											
47	有機物（全有機炭素(TOC)）	3mg/L以下	0.3未満											
48	pH値	5.8～8.6	6.9											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	0.5未満											
52	濁度	2度以下	0.2未満											
	水温		18.0											
	残留塩素		0.29											